Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма).	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материалов.	Завод-изготовитель.	Единица измерения.	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Приборы теплотехнического контроля.							
	Монтажный узел трубопроводов в УТ-3П							
	Температура прямой сетевой воды Т=115°С, ⌀ 720х9							
п.1	Термометр общепромышленный в корпусе d 100 мм,	ТБ-2(0-200)-1,5-125-10-М20		ОАО"Теплоконтроль"	шт	1		
	с осевым расположением термобаллона	ТУ 311-00225621.160-96		г.Казань				
	Предел измерений: 0...200° С							
	Класс точности: 1,5							
	Диаметр термобаллона : 10 мм							
	Длина погружения термобаллона: 125мм							
	Резьба присоединительного штуцера: М 20х1,5							
	Гильза защитная L=147мм			То же	шт	1		
	Наружняя резьба: М20х1,5, внутренняя резьба: М20х1,5							

Все оборудование и материалы , приобретаемые заказчиком должны быть сертифицированы и иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах .

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Аверьянов			07.16
ГИП		Руслов			07.16
Н.контр.		Руслов			07.16

16/04-189.0201-07.01-АК

«Замена магистральных тепловых сетей по результатам гидравлического расчета от Центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС»

Замена магистральной тепловой сети. Участок от УТ-3П до УТ-1П	Стадия	Лист	Листов
	Р	2.1	
Спецификация оборудования	ООО «КЭР-Генерация»		

Зам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Формат А3