

Кому: Исполнительному директору - главному инженеру АО «Елабужское ПТС»  
Проскину С.В.

От: Начальника отдела ОТ и ПК Кольцова Ф.А.

Дата: 06 сентября 2021 г.

Касательно: согласование на проведение закупочных процедур в 2021 году.

Служебная записка

Прошу Вас дать согласие на проведение закупочных процедур (запрос котировок, запрос предложений) на основании Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и Положения о закупках товаров (работ, услуг) для нужд АО «Елабужское ПТС» запрос котировок:

на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности участков трубопроводов тепловой сети с их паспортизацией:

-выход т/с из водогрейных котлов КВГМ-30/150 ст.№№3,4,5,6,7 и до коллектора, D=273мм длиной 24м\*4=96м и водогрейного котла КВГМ-10/150 ст.№8 D=168мм длиной 21,8м (рабочие параметры т/с  $t \geq 115^{\circ}\text{C}$ ,  $P=16\text{кгс/см}^2$ )

-общий коллектор D=530мм длиной 30м (рабочие параметры  $t \geq 115^{\circ}\text{C}$ ,  $P=16\text{кгс/см}^2$ , стоимостью 375 000 руб. (триста семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) без НДС.

Начальник отдела ОТ и ПК


Ф.А. Кольцов

Внесено в ЗРК, 07.09.21  
Ф.А. Кольцов

Утверждаю

Исполнительный директор-  
главный инженер

АО "Елабужское ПТС"

 С.В. Проскин

**Техническое задание на проведение экспертизы  
промышленной безопасности и паспортизации трубопроводов  
Центральной котельной АО "Елабужское ПТС"**

№ п/п	Параметры требований к закупаемым работам	Конкретные требования к работам
1.	Наименование покупаемых работ, услуг	Проведение экспертизы промышленной безопасности и паспортизации трубопроводов тепловой сети с температурой более 115 °С: 1. Трубопровод от котла №3 до общего коллектора 2. Трубопровод от котла №4 до общего коллектора 3. Трубопровод от котла №5 до общего коллектора 4. Трубопровод от котла №6 до общего коллектора 5. Трубопровод от котла №7 до общего коллектора 6. Трубопровод от котла №8 до общего коллектора 7. Коллектор
8.	Количество покупаемых работ, услуг	1. Трубопровод от котла №3 до общего коллектора . L=24 м, d= 273 мм. ; 2. Трубопровод от котла №4 до общего коллектора . L=24 м, d= 273 мм. ; 3. Трубопровод от котла №5 до общего коллектора . L=24 м, d= 273 мм ; 4. Трубопровод от котла №6 до общего коллектора . L=24 м, d=273 мм. ; 5. Трубопровод от котла №7 до общего коллектора . L= 24 м, d= 273 мм. ; 6. Трубопровод от котла №8 до общего коллектора . L=22 м, d=168 мм. ; 7. Коллектор L=30м, d= 530 мм. ;
8.	Место оказания работ, услуг	Центральная котельная расположенная по адресу: РТ г.Елабуга, ул. Интернациональная 9А
9.	Общие требования к оказанию услуг	- исполнитель должен иметь опыт работы в выполнении аналогичных работ (оказании услуг), указанных в настоящем техническом задании; - исполнитель должен иметь в штате как минимум одного эксперта, имеющего высшее профессиональное (техническое) образование, аттестованного в установленном порядке на знание специальных требований промышленной безопасности, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами. по заявленным работам (услугам). Соответствие вышеуказанному требованию

		<p>исполнитель подтверждает:</p> <p>а) документом государственного образца о высшем образовании эксперта(ов);</p> <p>б) удостоверением об аттестации эксперта(ов) в области промышленной безопасности по разделу «Опасные производственные объекты тепло - и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С (категории ОПО 1, 2, 3, 6), Э12 ТУ, Э12 ЗС»;</p> <p>в) удостоверением об аттестации эксперта(ов) в области неразрушающего контроля в соответствии с ПБ 03-372-00 и ПБ 03-440-03 (в Единой системе оценки соответствия);</p> <p>г) квалификационным удостоверением эксперта(ов).</p> <p>- исполнитель должен иметь аттестованную и аккредитованную лабораторию неразрушающего контроля, что подтверждается копией свидетельства об аккредитации лаборатории неразрушающего контроля.</p> <p>Исполнитель обязуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставить копии лицензии на право производства работ - проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116 - ФЗ;</li> <li>- согласовать программу проведения ЭПБ с техническим руководителем АО "Елабужское ПТС";</li> <li>- приступить к исполнению в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления предоплаты;</li> <li>- своевременно выполнить экспертизу промышленной безопасности трубопроводов тепловой сети, с составлением паспортов на участки трубопровода тепловой сети. При наличии дефектов, исключающих выдачу положительного заключения ЭПБ трубопроводов, предоставить Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности, с указанием выявленных дефектов, для проведения ремонтных работ заказчиком. По завершению ремонтных работ провести повторную экспертизу для выдачи положительного заключения экспертизы промышленной безопасности;</li> <li>- выполнить и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующим требованиям технологической и нормативно - технической документации;</li> <li>- обеспечить выполнение требований ОТ и ТБ и ППБ;</li> <li>- согласовать заключение экспертизы промышленной безопасности с техническим руководителем АО "Елабужское ПТС"</li> </ul>
10.	Порядок сдачи и приемки	Сдача-приемка выполненных работ проводится представителем сторон и оформляется актом сдачи-приемки работ после регистрации экспертиз в территориальном органе Ростехнадзора.
11.	Источник финансирования	Собственные средства АО "Елабужское ПТС"
12.	Порядок оплаты	Оплата работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке:

		<p>- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем квартала (январь-апрель, ноябрь- декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;</p> <p>- в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем квартала (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика</p>
13.	Требование к результатам оказания услуг	<p>Результатами проведения работ по проведению экспертизы промышленной безопасности трубопроводов тепловой сети должны являться заключения исполнителя (заключение в виде отчета на бумажном носителе в двух экземплярах и копия на электронном носителе), содержащие выводы о соответствии трубопроводов требованиям по обеспечению промышленной безопасности, а так же паспорта на участки трубопровода тепловой сети.</p>

Начальник ПТО

Гильмиталипов И.Н.

Начальник ООТи ПК

Кольцов Ф.А.

Начальник СК

Габитов И.Т.