

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взам. инв. N

Изолируемые оборудования , трубопроводы						Теплоизоляционная конструкция							
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол.	Темпе- ратура веще- ства, °С	Назна- чение и рас- поло- жение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3	Обозначение документа	Приме- чание
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					Тепло- изоля- цион- ного	Покро- вного				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Труба 38х2	38,0	1,2		115	СНТБ/П	Маты теплоизоляционные "ТЕХМАТ" из минеральной ваты толщина 50 мм Сталь тонколистовая оцинкованная	50 50	0,5	0.52	0.017 0.017		
	Труба 32х2	32,0	0,5		115	СНТБ/П	Маты теплоизоляционные "ТЕХМАТ" из минеральной ваты толщина 50 мм Сталь тонколистовая оцинкованная	50 50	0,5	0,21	0.006 0.006		
	Отвод 90°-325х7	325,0	0.71	6	115	СНТБ/П	Маты теплоизоляционные "ТЕХМАТ" из минеральной ваты толщина 50 мм Сталь тонколистовая оцинкованная	50 50	0,5	5,68	0.250 0.250		
	Отвод 90°-219х6	219,0	0.47	8	115	СНТБ/П	Маты теплоизоляционные "ТЕХМАТ" из минеральной ваты толщина 50 мм Сталь тонколистовая оцинкованная	50 50	0,5	3,79	0.159 0.159		
	Отвод 90°-159х5	159,0	0.35	2	115	СНТБ/П	Маты теплоизоляционные "ТЕХМАТ" из минеральной ваты толщина 50 мм Сталь тонколистовая оцинкованная	50 50	0,5	0,58	0.023 0.023		
	Отвод 90°-108х4,5	108,0	0.24	6	115	СНТБ/П	Маты теплоизоляционные "ТЕХМАТ" из минеральной ваты толщина 50 мм Сталь тонколистовая оцинкованная	50 50	0,5	0.93	0.035 0.035		
	Отвод 45°-108х4,5	108,0	0.12	1	115	СНТБ/П	Маты теплоизоляционные "ТЕХМАТ" из минеральной ваты толщина 50 мм Сталь тонколистовая оцинкованная	50 50	0,5	0.08	0.003 0.003		
										16/04-189.0201-07.01-ТИ.ВТ			Лист
													3
										Изм. Нуч. Лист Ngok/Подпись/Дата			