1-1 (1:50)

2-2 (1:50)

3-3 (1:50)

А (1:25)

Здание МН

Спецификация трубопроводов		
ф57х3.5. Топливопровод обратный от котлов №5,7 к Е1	1	
ф57х3.5. Топливопровод прямой от Е1 к котлам №5,7	2	
ф57х3.5. Водопровод прямой от сущ. тр-да Ду200 к поз. 3.1,3.2	3	
ф57х3.5. Водопровод обратный от поз. 3.1,3.2 к сущ. тр-ду Ду200	4	

1. 1*- место установки манометра.
2. 2*- место установки датчика температуры.
3. ** Размеры уточнить по месту.
4. Вновь проектируемые топливопроводы от насосов поз. 5.1,5.2 до котлов №5,№7. вести по существующим опорам на месте демонтируемых мазутных труб.

						16/04-130-ТХ	
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива центральной котельной ОАО "Елабужское ПТС".	
Исполнит.		Данилова			06.16	Узел приема аварийного топлива.	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
ГИП		Яковлев				Площадка слива, хранения и выдачи топлива. План расположения оборудования и технологических трубопроводов. Разрез:1-1,2-2,3-3. М 1:50	ООО "Центр ДиС-Проект"
Н.контр.		Брудолей					
					2016		

Формат: А1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.