Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материалов.	Завод-изготовитель.	Единица измерения.	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					шт	1		
	Температура обратной сетевой воды T=70°C, ø720x9							
п.2	Термометр общепромышленный в корпусе d 100 мм,	ТБ-2(0-100)-1,5-125-10-М20		ОАО"Теплоконтроль"				
	с осевым расположением термобаллона	ТУ 311-00225621.160-96		г.Казань				
	Предел измерений: 0...100 °С							
	Класс точности: 1,5							
	Диаметр термобаллона : 10 мм							
	Длина погружения термобаллона: 125 мм							
	Резьба присоединительного штуцера: М 20x1,5							
	Гильза защитная L=147мм			То же	шт	1		
	Наружняя резьба: М20x1,5, внутренняя резьба: М20x1,5							
	Давление прямой сетевой воды P=16 кгс/см^2							
п.3,4	Манометр показывающий с осевым штуцером	МП4-У-1,5-25 кгс/см^2,		ОАО"Теплоконтроль"	шт	2		
	шкала 0-25 кгс/см^2,	осевым		г.Казань				
	класс точности: 1,5	ТУ 311-00225621.167-97						
	Давление обратной сетевой воды P=10 кгс/см^2							
п.5,6	Манометр показывающий с осевым штуцером	МП4-У-1,5-16 кгс/см^2,		ОАО"Теплоконтроль"	шт	2		
	шкала 0-16 кгс/см^2,	осевым		г.Казань				
	класс точности: 1,5	ТУ 311-00225621.167-97						

Взам.инв.N

подпись и дата

инвN подл.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок	Подп.	Дата	13/04-30.0201-03.02-АК	Лист 2.2

Формат А3